



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Phố Sông Thao, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

ĐT: 0210.3911698

Fax: 0210.3911512

Website: www.vitrichem.vn

PHIẾU PHÂN TÍCH

Số PAC31-2026: 0348

Khách hàng: Công ty Ý Cường Thịnh

Ngày xuất hàng: 22/04/2026

Ngày phân tích: 21/4/2026

Tên mẫu: PAC 31

Ngày SX/Lô SX: In trên bao bì

Hạn sử dụng: 36 tháng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 06:2022/HCVT

Điểm lấy mẫu: Bao

Người phân tích: Lê Thị Thuý Hà

Biển số xe: CD-10.70

TT	Mục kiểm tra	Đơn vị	Mức chất lượng	Kết quả phân tích
1	Hàm lượng Al_2O_3	%	≥ 30	30,10
2	Độ kiềm	%	≥ 45	49,97
3	Cặn không tan trong nước	%	$\leq 0,5$	0,12
4	Khối lượng riêng	g/ml	$\geq 0,67$	0,67
5	pH dung dịch 1% trong nước	-	3,5 ÷ 5	4,14

VITRICHEM
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

Reason: I am the author
of this document

Location:

Date: 2026.05.05

10:04:38+07'00'

Foxit PDF Reader

Version: 2025.1.0